



PLANTA PAVIMENTO SUPERIOR
ESCALA 1:100

LEGENDA	
	HIDRANTE SIMPLES
	REGISTRO DE RECALQUE COM VÁLVULA DE RETENÇÃO
	RESERVA DE INCÊNDIO
	AVISADOR SONORO TIPO SIRENE
	CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME
	BATERIAS DO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME
	CARGA D'ÁGUA
	CARGA DE DIÓXIDO DE CARBONO (CO²)
	CARGA DE PÓ BC
	ACIONADOR MANUAL DO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME
	PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
	PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA TIPO BALIZAMENTO
	DIREÇÃO DO FLUXO DA ROTA DE FUGA
	SAÍDA FINAL DA ROTA DE FUGA
	QDL
	CHAVE ELÉTRICA PRINCIPAL
	ACIONADOR DE BOMBA DE INCÊNDIO (BOTONEIRA TIPO LIGA DESLIGA)
	BOMBA DE INCÊNDIO

INFORMAÇÕES SOBRE OS SISTEMAS Decreto Estadual nº 63.911/18	
ACESSO DE VIATURAS NA EDIFICAÇÃO	CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 06/2019 ⁽¹⁾
SEGURANÇA ESTRUTURAL CONTRA INCÊNDIO	CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 08/2019
COMPARTIMENTAÇÃO HORIZONTAL	CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 09/2019
CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO	CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 10/2019
SAÍDAS DE EMERGÊNCIA	CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 11/2019
BRIGADA DE INCÊNDIO	A SER FORMADA CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 17/2019
ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 18/2019 AUTONOMIA MÍNIMA DE 1 HORA, CONSTITUÍDA POR BLOCOS AUTÔNOMOS.
ALARME DE INCÊNDIO	CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 19/2019 ⁽²⁾
SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA	CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 20/2019
EXTINTORES I.T. 21/19	ÁGUA PRESSURIZADA - 2A / PÓ QUÍMICO SECO BC - 20 B-C GÁS CARBÔNICO BC - 5 B-C / CARGA DE PÓ ABC
HIDRANTES	CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 22/19

(1) - Recomendado.
(2) - Deverá haver pelo menos um Acionador Manual, por pavimento, a no máximo 5 m da Saída de Emergência.

CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO Decreto Estadual nº 56.819/11		
PISO	acabamento revestimento	CLASSE I, II-A, III-A OU IV-A
PAREDE	acabamento revestimento	CLASSE I OU II-A
TETO E FORRO	acabamento revestimento	CLASSE I OU II-A

CLASSIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO QUANTO À CARGA DE INCÊNDIO Decreto Estadual nº 63.911/18	
RISCO	CARGA DE INCÊNDIO
BAIXO	300 MJ/m²

DETALHES		
BOMBA-CAIXA D'ÁGUA	ESCALADA	LIGAÇÃO INDEPENDENTE DA S. INCÊNDIO
SINALIZAÇÃO DE PISO	CORRIMAÔS	FIXAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE EXTINTOR
HIDRANTE	ESPECIFICAÇÕES	REGISTRO DE RECALQUE

SITUAÇÃO AO LADO	
DO TERRENO	6.629,00m²
DA CONSTRUÇÃO EXISTENTE	3.985,91m²
DA CONSTRUÇÃO NOVA	1.412,30m²
TOTAL CONSTRUÍDO	4.998,21m²

SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - Decreto Estadual nº 63.911/18			
Piso	Equipamento de combate à incêndio	Orientação	Obstáculo
Coluna			

00	EMISSION INICIAL	DEZ/20	ITSJ	ALS	PMC
REV.	DESCRÇÃO	DATA	EXEC.	VERIF.	APPROV.
PROJETO: PROJETO DE ENGENHARIA LTDA.					
Rua João Dória, 425 - 1º andar - Jd. Guaporé, São Paulo - SP CNPJ: 08.888.888/0001-00 CREA: 068.07.24 Fone: 11 2943-3000 rge.engenharia@gmail.com.br					
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUÍBA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO					
Projeto: GINÁSIO POLIESPORTIVO AYRTON SENNA					
Disciplina: COMBATE A INCÊNDIO					
Etapas: PROJETO BÁSICO					
Nome do Arquivo: PB-DE-ASN-GIN-INC_R0-02-INCÊNCIO SUPERIOR					
Endereço: AV. ANTÔNIO FAUSTINO DOS SANTOS, 98 CONJUNTO HABITACIONAL CASTELO BRANCO					
Responsáveis Técnicos					

ENGR. CIVIL KENHITTE SIEGTO
Responsável Técnico pelo Projeto Executivo
RGSE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA.
CREA SP: 0500-428.215

Título	Incêndio Superior	Folha	02 02
ART	28027230211193596	Revisão	00
		Data	DEZ/20
		Escala	INDICADA